

Izp.271.46.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: rozpoznania cenowego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”

Miasto Bielsk Podlaski informuje, że do ww. rozpoznania cenowego wpłynęło następujące zapytanie:

ZAPYTANIE:

Dane techniczne agregatu w kwestii mocy (60kVA / 48 kW) i związanym z taką mocą natężeniem prądu (ok. 95A) eliminują zastosowanie trójfazowego gniazda wtykowego (przekazującego pełną moc) z zachowaniem w pełni bezpiecznego korzystania z agregatu. Największe dostępne na rynku gniazda wtykowe przewidziane są na natężenie prądu o wartości 63A, powyżej tego progu stosuje się podłączenia za pomocą listwy odbioru mocy (przewody dokręcane nakrętkami bezpośrednio od zacisków na listwie). Zwracam się więc z pytaniem, czy agregat w takiej konfiguracji będzie przez Państwa rozpatrywany.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza konfigurację agregatu z podłączeniem za pomocą listwy odbioru mocy.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Jerzy Byrtoszak
Jerzy Byrtoszak