



MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
NIP 5432066155, Reg. 050658982

Bielsk Podlaski, dnia 30.07.2018 r.

Nr ref. Postępowania: Izp.271.32.2018

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj” ”

Realizowanego w ramach projektu pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożony przez Wykonawcę, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

Pytania z dnia 25.07.2018 r.
<p>Pytanie nr 12 W związku z tym, że rozliczenie za w/w zadania jest ryczałtowe prosimy o sprecyzowanie robót drogowych dotyczących chodników i wjazdów tj. Czy w zakres robót wchodzi budowa chodników wjazdów w całości nowych materiałów zgodnie z projektem, czy tylko odtworzenie po sieciach bocznych tj. po przyłączach sanitarnych i wodociągowych z materiałów z odzysku.</p>
<p>Odpowiedź nr 12 Zamawiający informuje, że po trasie sieci wodociągowej należy wykonać w całości chodniki, wjazdy i zieleńce zgodne z dokumentacją projektową. Natomiast po trasie przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej bocznej należy odtworzyć istniejące nawierzchnie.</p>

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieścił na stronie internetowej.

Z up BURLMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwoleńska
Z-CA BURMISTRZA