



MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
NIP 5432066155, Reg. 050658002

Bielsk Podlaski, dnia 13.05.2019 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: Izp.271.13.2019

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.

MONTAŻ, INSTALACJA EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE OŚWIETLENIA W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA OŚWIETLENIA NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI

realizowanego w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski

Zamawiający, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz.1986 ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), w następujący sposób:

- Zamawiający dokonuje zmiany w dziale III SIWZ w zakresie opisu przedmiotu:
 - wykreślenie zapisu ust. 2 pkt. 1) lit. d),
 - ust. 2 pkt. 1) lit. e) otrzymuje następujące brzmienie: „*możliwość regulacji kąta pochylenia oprawy przy pomocy zintegrowanego uchwyty w zakresie: +/- 10°*”,
 - ust. 2 pkt. 3) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie: „*oprawa wykonana w I lub 0 klasie fotobiologicznej zgodnie z wymogami normy – bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/354/E*”,
 - ust. 2 pkt. 4) lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: „*ochrona przed przepięciami 10kV/5kA, ochrona przed przepięciami ma być umieszczona wewnątrz oprawy z możliwością jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza*”,
 - ust. 2 pkt. 4) lit. c) otrzymuje następujące brzmienie: „*temperatura pracy oprawy od -30° do + 35°*”,
 - ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „*UWAGA: na terenie Miasta Bielsk Podlaski istnieją oprawy LED wyposażone w sterowniki redukcji mocy typu APC-LED z możliwością sterowania z poziomu szafy sterującej, w związku z powyższym zastosowane urządzenia sterujące muszą uwzględniać możliwość równoczesnego sterowania redukcją mocy istniejących opraw*”,
- Zamawiający dokonuje rozszerzenia Załącznika Nr 9 – Dokumentacja projektowa dodając *Załącznik Nr 9A – Obliczenia fotometryczne*.
- W związku z wprowadzaną zmianą, prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.05.2019 r. godz. 10:00, zgodnie z zapisami art.12a ust.2 pkt.1 ustawy PZP. Mając na uwadze powyższe zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:
 - w dziale XV SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „*Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną do dnia 29.05.2019 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP*”,
 - w dziale XV SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111 w dniu 29.05.2019 r. o godz. 11:00*”,

Dokonaną zmianę treści SIWZ wraz z załącznikiem Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Załączniki:

- Załącznik Nr 9A – Obliczenia fotometryczne.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski