



MIASTO BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika: 1  
NIP 5432066155, Reg. 050658982

Bielsk Podlaski, dnia 25.10.2019 r.

Znak postępowania: Izp.271.29.2019

## DODATKOWE INFORMACJE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.

### Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim

W związku z rozbieżnościami w odpowiedziach na pytania z dnia 23.10.2019 r., Zamawiający poniżej przedstawia prawidłową odpowiedź do poniższego pytania:

DO ZAPYTANÍ z dnia 09.10.2019 r.

#### CZEŚĆ II

##### **PYTANIE:**

29. Załączona dokumentacja projektowa nie przewiduje wymiany instalacji odgromowej uziemiającej oraz wymiany instalacji odgromowej na dachu budynku a jedynie wymianę przewodów odprowadzających pionowych. Prosimy o potwierdzenie powyższego zakresu robót.

##### **PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:**

Należy wycenić wykonanie nowej kompletnej instalacji odgromowej z przewodów o śr. 8mm.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski