



Bielsk Podlaski, dn. 02.03.2020 r.

Nr ref. Postępowania: Izp.271.4.2020

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:

**Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”**

**Część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej,**

Realizowanego w ramach projektu pn.

**„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożony przez Wykonawcę, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

*Pytania z dnia 20.02.2020 r.*

**Pytanie nr 31**

1. wg projektu na wszystkich ulicach odbudowujemy jezdnię o nawierzchni bitumicznej (oprócz ul. Plater i ul. Harcerskiej),  
Zamawiający na niektórych ulicach dodatkowo lub zamiennie określa inną nawierzchnię do odbudowy. Nie wiadomo, bo nie jest to określone. W związku z tym brakuje przekroji normalnych (z konstrukcją) na n/w ulicach o których udostępnienie prosimy, ewentualnie potrzebujemy określenia o jaki fragment ulicy/sięgacza chodzi.
  - a) ul. Sikorskiego  
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego – ok. 410m<sup>2</sup> /85m  
(domniemam, iż może chodzić o sięgacz określony na projekcie jako ciąg jezdny z kostki 8 szarej - droga ze studniami S150-S152, wg. google tylko tam jest żwirówka )
  - b) Matejki  
- odtworzenie nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych wielootworowych z krawężnikami – ok. 516 m<sup>2</sup> / 86 m
  - c) ul. Kołłątaja  
- odtworzenie nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych wielootworowych z krawężnikami – ok. 648 m<sup>2</sup> / 108 m



- d) ul. Kowalska  
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego – ok. 795 m<sup>2</sup> /148m
- e) Broniewskiego  
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego – ok. 1 100 m<sup>2</sup> /110m
- f) ul. Grunwaldzka  
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego – ok. 456 m<sup>2</sup> /76 m
- g) ul. Okrężna  
- odtworzenie nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych wielootworowych z krawężnikami – ok. 2 250 m<sup>2</sup> /  
364 m

**Odpowiedź nr 31**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć odtworzenie istniejących nawierzchni tego samego rodzaju, które istnieją obecnie. Zakres robót nie obejmuje odbudowy nowych nawierzchni.

**Pytanie nr 32**

2. Prosimy określić czy trzymamy się literalnie opisu przedmiotu zamówienia, czy uwzględniamy nawierzchnie wyszczególnione w projekcie tj. zjazdy, chodniki, zieleńce, oznakowanie poziome i pionowe?

**Odpowiedź nr 32**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 31.

**Pytanie nr 33**

Czy do odbudowy wykorzystujemy materiał rozbiórkowy czy liczymy nowy (płyty wielootworowe, kostka, krawężniki)?

Brak odpowiedzi na powyższe pytania uniemożliwia określenie zakresu i utrudnia tym samym możliwość złożenia oferty, która będzie wyceniała ten sam zakres co oferty innych potencjalnych wykonawców.

**Odpowiedź nr 33**


Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 34**

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów do aktualnego przetargu, które będą określały jasno zakres przedmiotu zamówienia. Z tak rozbieżnych informacji w załączonej dokumentacji może dojść do wyceny przez Wykonawców całkowicie innych zakresów.

Wcześniej Zamawiający dysponował przedmiarami, prosimy o ich zamieszczenie także teraz. W przetargu z 2018-09-07 Nr Izp.271.40.2018 były zamieszczone zagregowane przedmiary robót. I wtedy np. ul. Matejki była do odtworzenia w nawierzchni bitumicznej (była konstrukcja w przedmiarach) a nie jak obecnie płyty żelbetowe wielootworowe - brak konstrukcji.

Brak precyzyjnego określenia zakresu zamówienia, uniemożliwia przeprowadzenie postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji.



Prawo Zamówień Publicznych określa jasno:

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź nr 34**

Zakres prac określony został w załączniku nr 5 Opis przedmiotu zamówienia, którego element stanowi m.in. dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Ww. dokumenty stanowią podstawę do dokonania wyceny przez Wykonawcę.

Zamawiający nie widzi konieczności udostępnienia innych dokumentów.

*Pytania z dnia 20.02.2020 r.*

**Pytanie nr 35**

Czy przebudowa kolizji elektrycznych i teletechnicznych jest objęta tym zamówieniem? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót. W załączniku nr 5 OPZ brak informacji o zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej.

Brak precyzyjnego określenia zakresu zamówienia, uniemożliwia przeprowadzenie postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Prawo Zamówień Publicznych określa jasno:

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź nr 35**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieścił na stronie internetowej.

BURMISTRZ MIASTA

  
Jarosław Borowski

