



MIASTO BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1  
NIP 5432066155, Reg. 050658982

Bielsk Podlaski, dnia 12.05.2020 r.

Nr ref. postępowania: lzp.271.13.2020

Do Wszystkich Wykonawców

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

**Zadanie nr 1. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

**Zadanie nr 2. Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna**

realizowanego w ramach projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski*”

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonych w dniu 4 maja 2020 r. na zapytania nr 3, nr 10, nr 18 i nr 19, dotyczące odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Cegielnianej.

Wobec powyższego:

1) **Odpowiedź nr 3 brzmiąca poprzednio:**

„Odtwarzane nawierzchnie jezdni wraz z krawężnikiem muszą być wykonane z nowych materiałów. Wyjątek stanowi nawierzchnia jezdni z płyt żelbetowych wielootworowych w ul. Cegielnianej, gdzie należy przyjąć jej odtworzenie z materiału poroziórki. W przypadku, gdy Wykonawca uszkodzi materiał z demontażu przeznaczony do ponownego wbudowania, będzie zobowiązany zastąpić go materiałem nowym”

**otrzymuje następujące brzmienie:**


„*Odtwarzane nawierzchnie jezdni wraz z krawężnikiem muszą być wykonane z nowych materiałów., w tym również w ul. Cegielnianej, gdzie należy przyjąć jej odtworzenie z nowych płyt żelbetowych wielootworowych jomb gr. 12 cm, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym*”

2) **Odpowiedź nr 10 brzmiąca poprzednio:**

„Jezdnię ul. Cegielnianej należy odtworzyć z płyt żelbetowych wielootworowych, pochodzących z rozbiórki. W przypadku gdy Wykonawca uszkodzi materiał z demontażu przeznaczony do ponownego wbudowania, będzie zobowiązany zastąpić go materiałem nowym”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„*Odtwarzana konstrukcja jezdni ul. Cegielnianej powinna być wykonana z nowych materiałów, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym o nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych jomb gr. 12 cm oraz obramowana nowym krawężnikiem betonowym*”



3) **Odpowiedź nr 18** brzmiącą poprzednio:

„W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać krawężnik z nowego materiału po obu stronach jezdni. Wyjątek stanowi ul. Cegielniana (jezdni o nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych), w której dopuszcza się pozostawienie istniejących krawężników chyba, że Wykonawca uszkodzi materiał z demontażu przeznaczony do ponownego wbudowania. Wówczas będzie on zobowiązany zastąpić go materiałem nowym”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W ramach przedmiotowego zamówienia należy ustawić nowy krawężnik po obu stronach jezdni we wszystkich 16 ulicach”

4) **Odpowiedź nr 19** brzmiącą poprzednio:

„Zarówno stabilizację podłoża, podbudowę kruszywową, jak i warstwy z betonu asfaltowego należy wykonać na całej szerokości jezdni wszystkich ulic. Wyjątek stanowi ul. Cegielniana (jezdni o odtwarzanej nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych)”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarówno stabilizację podłoża, podbudowę kruszywową, jak i warstwy z betonu asfaltowego należy wykonać na całej szerokości jezdni wszystkich ulic. Wyjątek stanowi ul. Cegielniana (jezdni o odtwarzanej nawierzchni z nowych płyt żelbetowych wielootworowych gr. 12 cm i konstrukcji, jak w zatwierdzonym projekcie budowlanym”.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski