

Izp.271.24.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelnicze.

PYTANIA NR 2

Pytanie 1: W związku z tym, że załączone kosztorysy przewidują, że wykonanie robót sanitarnych ma nastąpić po robotach drogowych tj. wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, a wzięwszy pod uwagę fakt, że zgodnie z dokumentacją drogową jego głębokość będzie wahać się w zakresie od min. 0,92 m do 1,52 m, wykonanie tych robót będzie po prostu niemożliwe technicznie. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie dodatkowych ilości wykopu oraz zasypiania w systemie powykonawczym?

Ad.1: Przedmiary robót, stanowiące załącznik do SIWZ, nie przewidują wykonania robót sanitarnych po robotach drogowych, a podczas tych robót. Wykonawca powinien tak skoordynować roboty drogowe oraz sanitarne, by wykonywane były one etapami na kolejnych postępujących po sobie odcinkach. Bezpośrednio po, a nawet podczas wykonywania wykopów, związanych z wymianą gruntu i wywiezieniem na odkład (hałdę) gruntu z wykopu na tym odcinku robót wykonywane byłyby roboty sanitarne, a po ich wykonaniu następowałby dowóz gruntu na wymianę oraz jego zagęszczanie.

Zdaniem projektanta jest to możliwe technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Jeśli Wykonawca chce zmienić kolejność wykonywania robót, jest to jego decyzja i jeśli poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty nie powinny one obciążać Zamawiającego.

BURMISTRZ MIASTA


Jęrosław Borowski