

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
NIP 5432066155, Reg. 050658982

.....
(pieczęć Zamawiającego)

Izp.271.44.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.**

Projekt „Sportowy Bielsk”

Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego wyjaśnia:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię bezpieczną z piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm zamiast piasku o frakcji 0,02-0,1 mm jak w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż omyłkowo założenia projektowe przewidywały piasek o frakcji 0,02-0,1 mm do wbudowania jako warstwa bezpieczna. Do wyceny i późniejszego wbudowania należy przyjąć piasek płukany frakcji 0,2-2 mm.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Jarosław Kubajewski