



INTERPELACJA*
Radnego Miasta Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski, 26.11.2024 r
(data)

Piotr Danilo

(imię i nazwisko)

Radny Miasta Bielsk Podlaski

Br + OK
27.11.2024
emp M. Kaliszuk

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
BIELSK PODLASKI


Dot.: Dokonania wymiany przestarzałej sieci elektrycznej w Przedszkolu nr 5 Krasnala Hałabały oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego oraz innych placówkach oświatowych

TREŚĆ INTERPELACJI:

Podczas obrad sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 29 października br. poruszone zostały problemy z instalacją elektryczną w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski. W dwóch wymienionych w dyskusji jednostkach, tj. Przedszkolu nr 5 Krasnala Hałabały oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego funkcjonuje przestarzała, aluminiowa instalacja, nie spełniająca obecnych wymogów technicznych i zagrażająca bezpieczeństwu przeciwpożarowemu oraz zdrowiu i życiu dzieci i pracowników jednostek.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań, zmierzających do wymiany przestarzałych instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski. Zagrożone jest bowiem nie tylko mienie gminne, ale również bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynków.

Proszę o realizację zadania w jak najszybszym czasie.


(podpis radnego)