


Rozm			szt		Odgromniki przepięć, uzziemienia.
	1		szt		Ogranicznik przepięć ETITEC A 660/5/B-0
	2		szt		Zacisk odgąłżny do przewodów gołych SL 2.1114
	2		szt		Zacisk odgąłżny przbijający izolację SL 24
	3		m		Przewód izolowany 25 mm ² / Al
	3		szt		Opaska
	3		szt		Zacisk tulejowy / - ZUP-5 AL16-25/
	3		szt		Śruba M10-25-B-Fe/Zn 52 z nakr.i 2 podkł.okr.
	1		szt		Złącze kontrolne
	20		m		Bednarka ocynkowana 25x4 mm
	2		m		Uziom pionowy fi 3/4" (Galmar) l=9m
					Oświetlenie
	1		szt		Óprawa oświeleniowa SGS 102-5 położen odbłyśnika
	1		szt		- z możliwością regulacji położenia odbłyśników - 5 położen.
	1		szt		Lampa SON-T 100W SN58/CUIMR
	1		szt		Wysięgnik do lampy oświeltenia ulicznego Wo-1/Żn
	1		szt		Uchwyt do mocowani wysięgnika UWII
	2		szt		Uchwyt do mocowani wysięgnika UWIII
	2		szt		Uchwyt do mocowani wysięgnika UWIII
	1		szt		Bezpiecznik napowietrzny SV 19
	2		szt		Zacisk odgąłżny przebiez. izolację SL 9.21 Ensto
	1		szt		Zacisk tulejowy ZUP-5
	1		m		Przewód min. 16mm ² / Al, lub AsXSn
	1		m		Przewód izolowany gietki Lgyd-2,5
	6		m		Koszulka igielitowa fi 10
	0,3		m		Śruba oc. z nakrętką i podkl.okragłą M10x25
	1		szt		Wkładka topikowa 6A Bi-Wts
	1		szt		Koncówka kablowa KO 2,5/10
	2		szt		

Status:					
PROJEKT BUDOWANO – WYKONCZYĆ					
Zadanie: Projekt osiedlenia uczącego w Zespole ul. Botwiskiej w Bielsku Podlaskim. – tabela monitorowania odgromienia i osienienia					
Zamawiający: Gmina Miejsko Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski					
Opracował	Inż. Jacek Procyński	Ilość rozpisano	Nr opiewania	Pojęcie	Branża:
			Pl 431 / 73		elektryczno
Data:			-		Słowo :
 INSTYTUT ROZWOJU MIASTO 15-719 Bielskiy ul. By Roci 5 lok. 202, tel./fax 085 744 54 67 e-mail: drog@zrp.pl					
listopad 2008					Nr. rys.