Razem							
							Odgromniki przepięć, uziemienia.
1	1					szt	Ogranicznik przepięć ETITEC A 660/5/B-O
2	2					szt	Zacisk odgałęźny do przewodów gołych SL 2.1114
2	2					szt	Zacisk odgałęźny przbijający izolację SL 24
3	3					m	Przewód izolowany 25 mm/2/ Al
3	3					szt	Opaska
3	3					szt	Zacisk tulejowy / - ZUP-5 AL16-25/
3	3					szt	Śruba M10-25-B-Fe/Zn 52 z nakr.i 2 podkł.okr.
1	1					szt	Złącze kontrolne
20	20					m	Bednarka ocynkowana 25x4 mm
2	2					szt	Uziom pionowy fi 3/4" (Galmar) l=9m
							Oświetlenie
3	1	1	1	1		szt	Oprawa oświetleniowa SGS 102
3	1	1	1	1		szt	Lampa SON-T 100W SN58/CLIIMR
						szt	Wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego Wo-4
3	1	1	1	1		szt	Wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego Wo-5
3	1	1	1	1		szt	Element usztywniający wysięgnik Ew
3	1	1	1	1		szt	Bezpiecznik napowietrzny SV 19
6	2	2	2	2		szt	Zacisk odgałęźny przebij. izolację SL 9.21 Ensto
3	1	1	1	1		szt	Zacisk tulejowy ZUP-5
3	1	1	1	1		m	Przewód min. 16mm/2/ Al, lub AsXSn
18	6	6	6	6		m	Przewód izolowany giętki Lgyd-2,5
1	0,3	0,3	0,3	0,3		m	Koszulka igielitowa fi 10
3	1	1	1	1		szt	Wkładka topikowa 6A Bi-Wts
6	2	2	2	2		szt	Końcówka kablowa KO 2,5/10
3	1	1	1	1		szt	Opaska TKUV 20/5

Skodlum : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

Zadanie: Projekt oświetlenia ulicznego w Zaułku ul. Batorego w Bielsku Podlaskim.
– tabela montażowo odgromników i oświetlenia

Zamawiający: Gmina Miejska Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	inż. Józef Prószyński	BI 431/73	
Data:	-		

Branża: elektryczna

Skala :

Nr. rys.

INSTYTUT PROJEKTOWANIA ROZWOJU
15-879 Białystok ul. św. Rocha 5, lok. 202
tel./fax 085 744 54 87 e-mail: drog@izr.pl

listopad 2008