

Tytuł	odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania pn "Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim".
Data wydania	2009-04-29



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE-DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bielsk Podlaski, 29-04-2009r.

Izp.341-14/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie Nr 1: Oznakowanie poziome: Czy należy wykonywać badania odblaskowości do odbioru wg SST 2, czy należy je wykonywać tylko na życzenie Inżyniera w razie wątpliwości, jak jest mowa w SST 1? Prosimy o ujednolicenie SST, gdyż podają one różne wymagania.

Pytanie Nr 2: Czy podane wymiary hol separatora są przykładowe: 1000x130x45 (mm) i można zastosować np. 700x150x45 (mm), żeby nie ograniczać się tym samym do jednego producenta?

Ad.1: Należy odnieść się do wymagań wykonania oznakowania poziomego zawartych w SST 2 w przypadku ul. Dubiażyńskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bohaterów Września. Odpowiednio SST 1 – ul. Dubiażyńska (na odcinku od ul. Bohaterów Września do granic miasta).

Ad.2: Zamawiający dopuszcza do zastosowania separatory ruchu o wymiarach 700x150x45 mm.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Projekt współfinansowany przez unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska**

Wytwarzający/odpowiadający: **Agnieszka Kalinowska**

Wprowadzający: **Agnieszka Kalinowska**

Data wprowadzenia: **2009-04-29**

Data modyfikacji: **2009-04-29**

Opublikował: **Tomasz Nazaruk**

Data publikacji: **2009-04-29**