

Zamówienie Nr Izp.341-26/10 z dnia 2010-09-02 - Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim.

Tytuł	Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim.
Numer	Izp.341-26/10
Data wydania	2010-09-02

Bielsk Podlaski, 02-09-2010r.

Izp.341- 26/10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1 : Prosimy o załączenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i AL. W chwili obecnej brak poniższych danych.

Pytanie 2 : Jakie funkcje otwierania?

Pytanie 3 : Czy są otwierane z poziomu podłogi?

Pytanie 4 : Czy są nawiewniki?

Pytanie 5 : Jakie szyby?

Pytanie 6 : Na szkołę Nr 2 ukazała się modyfikacja i w poz.18 jest wykaz stolarki bez podania funkcji otwierania.

Pytanie 7 : Na szkołę Nr 5 nie ma wykazu stolarki.

Ad. 1 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i AL został zamieszczony w dokumentacji projektowej oraz modyfikacji SIWZ z dnia 27.08.2010r. i z dnia 30.08.2010r.

Ad. 2 i 3: Funkcje otwierania jak w oknach istniejących. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy),Wykonawca powinien zapoznać z miejscem realizacji zamówienia .

Ad. 4 : Tak, okna powinny posiadać nawiewniki.

Ad. 5 :Szyby niskoemisyjne, wypełnione argonem.

Ad. 6 : Funkcja otwierania jak w oknach istniejących.

Ad. 7 : Wykaz stolarki został zamieszczony w modyfikacji SIWZ w dniu 02.09.2010r.

*Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza*

pytania_1 (472.5 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska**

Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**

Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**

Data wprowadzenia: **2010-09-02**

Data modyfikacji: **2010-09-02**

Opublikował: **Tomasz Nazaruk**

Data publikacji: **2010-09-02**