

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pod nazwą "Remont budynku Urzędu Miasta"

Tytuł	Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „ Remont budynku Urzędu Miasta”.
Numer	Izp.271.18.2011
Data wydania	2011-05-23

Izp.271.18.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Remont budynku Urzędu Miasta”.**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Pyt. 1: Zwracam się do Zamawiającego o uzupełnienie kosztorysu ofertowego branży elektrycznej o następujące pozycje:

98	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 ...	m		0.00
1*		robocizna	r-g	134.4640	0.000
2*		przewody UTP 4x2x0,5 kat5 MOLEX	m	3972.8000	0.000
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.000
99	KNNR 5 0101-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w goto ...	m		0.00
1*		robocizna	r-g	2.7600	0.000
2*		rury RL47	m	20.8000	0.000
3*		złączki ZCLF 47	szt.	8.2000	0.000
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.000
100	KNNR 5 0101-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w goto ...	m		0.00
1*		robocizna	r-g	8.2800	0.000
2*		rury OPTO 40	m	62.4000	0.000
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.000
101	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 ...	m		0.00
1*		robocizna	r-g	2.8160	0.000
2*		światłowód Duplex SM 9/125 OS1 LC-LC	m	83.2000	0.000
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.000
102	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 ...	m		0.00
1*		robocizna	r-g	4.2000	0.000
2*		kabel YnTKSYekw 48x2x0,5	m	52.0000	0.000
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.000
103	KNR 5-01 0818-	Rozszybie kabli zakończeniowych o 48 parach na ...	kon.kabl.		0.00
1*		robocizna	r-g	31.0948	0.000
2*		benzyna ekstrakcyjna	dm ³	2.4000	0.000
3*		spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157	kg	0.1800	0.000
4*		gwoździe stalowe	kg	0.4000	0.000
5*		koszulka izolacyjna	m	5.6000	0.000
6*		spirytus denaturowy	dm ³	0.2000	0.000
7*		samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2.8000	0.000
104	KNR AL-01 0101-	Demontaż do ponownego montażu kompaktowej cen ...	szt.		0.00
1*		robocizna	r-g	9.6800	0.000
105	KNR AL-01 0201-	Demontaż do ponownego montażu czujki ruchu- pa ...	szt.		0.00
1*		robocizna	r-g	8.2280	0.000
106	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 ...	m		0.00
1*		robocizna	r-g	10.3950	0.000
2*		przewody YTDY 4x0,5	m	156.0000	0.000
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.000

Ad. 1: Kosztorys ofertowy został uzupełniony w modyfikacji SIWZ z dnia 23.05.2011r.

Pyt. 2: Zwracam się do Zamawiającego o poprawienie ilości poz. 89. d.5 z 1340 na 4480 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej.

Ad.2 : Poz. 89 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej została poprawiona w modyfikacji SIWZ z 23.05.2011r.

Pyt. 3: Zwracam się do Zamawiającego o poprawienie ilości poz. 90 .d.5 z 134 na 136 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej.

Ad.3 : Poz. 90 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej została poprawiona w modyfikacji SIWZ z 23.05.2011r.

Pyt. 4: Czy ilości w załączniku nr 6 (przedmiar instalacji elektrycznych) mogą być samodzielnie zmieniane czy też nie, jeżeli nie to jak należy postępować w przypadku stwierdzenia różnicy w ilościach np. oprav oświetleniowych , osprzętu elektroinstalacyjnego, długości kabli i przewodów pomiędzy załączonym na stronie internetowej przedmiarem – zał. Nr 6 a projektem?

Ad. 4: Proszę wycenić podane ilości poszczególnych pozycji zgodnie z przedmiarem . W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem, prosimy o poinformowanie Zamawiającego.

Pyt. 5: W projekcie instalacji elektrycznych rys. nr IE 05 występują oprawy TCS398 2Xtl-58W (sale konferencyjne) – w/w oprav nie ma w przedmiarze – zał. Nr 6, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy w/w oprawy należy ująć w wycenie, jeżeli tak to w jakiej pozycji i w jakiej ilości?

Ad. 5: Oprawy należy ująć w wycenie zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 23.05.2011r.

Pyt. 6: Zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie / uzupełnienie opisu Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) . Na zamieszczonym przez Zamawiającego rysunku IE21 widok GPD zaznaczone są 2 serwery 19" IU, jednak nie są opisane w sposób umożliwiający wycenę. Z uwagi na to, iż jest to bardzo drogi sprzęt o bardzo dużej rozpiętości cenowej, proszę o wskazanie dokładnych parametrów serwerów.

Ad. 6: Inwestor dostarczy serwery, Wykonawca będzie zobowiązany tylko do ich montażu. Montaż serwerów został ujęty w modyfikacji SIWZ w dniu 23.05.2011r.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z- ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz
Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz
Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: **2011-05-23**
Data modyfikacji: **2011-05-23**
Opublikował: **Mirosław Karolczak**
Data publikacji: **2011-05-23**