

Zamówienie Nr Izp.271.18.2011 z dnia 2011-05-24 - Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Remont budynku Urzędu Miasta

Tytuł	Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Remont budynku Urzędu Miasta
Numer	Izp.271.18.2011
Data wydania	2011-05-24

Bielsk Podlaski, 24-05-2011r.

Izp.271.18.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Urzędu Miasta”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pyt. 1: Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakującego rysunku nr IE 21 z projektu instalacji elektrycznej .

Ad. 1: Rysunek nr IE 21 został zamieszczony w modyfikacji SIWZ z dnia 24.05.2011r.

Pyt. 2: W związku z niejasnościami dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy architektura +konstrukcja - dotyczącymi rozwiązania i parametrów technicznych windy wraz z szybem windowym, prosimy o określenie czy drzwi kabinowe i szybu windowego są przeszklone czy w całości wykonane ze stali nierdzewnej, oraz z ilu stron ma być oszklony szyb windowy?

Ad. 2: Wytyczne dotyczące wykończenia szybu windowego i kabiny:

Szyb windowy – szklenie szkłem bezpiecznym z trzech stron (od strony biegów klatki schodowej. Od strony drzwi do kabiny – na parterze – zabudowa ścianką wg aranżacji; na wyższych piętrach – wykończenia ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Kabina – dwie ściany przeszklone (konstrukcja - dotyczącymi rozwiązania i parametrów technicznych windy wraz z szybem windowym, prosimy o określenie czy drzwi kabinowe i szybu windowego są przeszklone czy w całości wykonane ze stali nierdzewnej patrząc od wejścia – lewa i tylna); ściana prawa wykończona od wewnątrz lustrem; ściana wejściowa pełna, wykończona stalą nierdzewną szczotkowaną.

Pyt. 3: W załączniku nr 6 – Kosztorys ofertowy w pozycji 5.25 należy wycenić „ Dostarczenie i obsadzenie okien połaciowych drewnianych, uchylnych z uszczelnieniem”. W załączonej na stronie Zamawiającego dokumentacji brak jest zestawienia tego rodzaju stolarki. Czy w zakres przetargu wchodzi jej montaż? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakującego zestawienia w/w stolarki.

Ad. 3: Należy wycenić pozycję 5.25 „Dostarczenie i obsadzenie okien połaciowych drewnianych, uchylnych z uszczelnieniem” z załącznika nr 6 - Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki (modyfikacja SIWZ z dnia 24.05.2011r.)

Pyt. 4: Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego zwymiarowanych rysunków herbu miasta przewidzianego do wykonania w holu głównym, co umożliwi prawidłową wyceną w/w elementu.

Ad. 4: Rysunek herbu miasta został zamieszczony w modyfikacji SIWZ z dnia 24.05.2011r.

*Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza*

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz**
Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data wprowadzenia: **2011-05-24**
Data modyfikacji: **2011-05-24**
Opublikował: **Tomasz Nazaruk**
Data publikacji: **2011-05-24**