

Zamówienie Nr Izp.271.24.2012 z dnia 2012-10-11 - modyfikacja siwz w postępowaniu pn. Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego – zau

Tytuł	modyfikacja siwz w postępowaniu pn. Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego – zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim – część II.
Numer	Izp.271.24.2012
Data wydania	2012-10-11

Bielsk Podlaski, 11-10-2012r.

Izp.271.24.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim-część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego – zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim – część II.”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

- poprzez dodanie pozycji 2.5 w kosztorysie ofertowym zadania pn **Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I**, „Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 315/9,2 w zaułku dz. ew. nr 3150/6”o brzmieniu: „Studnia z kręgów betonowych średnicy 2000 mm o głębokości 3,8 m z osadnikiem, wykonaną z betonu klasy B55, łączoną na uszczelkę gumową z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 t. z żeliwa sferoidalnego oraz pierścieniem odciążającym”
- poprzez zmianę opisu kosztorysu ofertowego zadania pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego – zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim -część II**, w pozycji nr 12 z brzmienia: „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie” na następujące brzmienie: „Studnie kanalizacyjne włazowe TEGRA średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym klasy A15-D400 oraz pierścieniem odciążającym o średniej głębokości ok. 2,0 m w gotowym wykopie ”.

W związku z powyższym obecne kosztorysy ofertowe zastępuje się nowymi kosztorysami, uwzględniającymi zmianę brzmienia opisu pozycji nr 12 oraz dodaną pozycję nr 2.5.

w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: **Agnieszka Kalinowska**
Wytwarzający/odpowiadający: **Agnieszka Kalinowska**
Wprowadzający: **Agnieszka Kalinowska**
Data wprowadzenia: **2012-10-11**
Data modyfikacji: **2012-10-11**
Opublikował: **Tomasz Nazaruk**
Data publikacji: **2012-10-11**