

Zamówienie Nr Izp.271.21.2014 z dnia 2014-06-27 - Odpowiedź na pytanie do przetargu pn.Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim.

Tytuł	Odpowiedź na pytanie do przetargu pn.Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim.
Numer	Izp.271.21.2014
Data wydania	2014-06-27

Bielsk Podlaski, dnia 27-06-2014r.

Izp.271.21.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Pytanie: Zgodnie z pzp Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji z dopuszczeniem materiałów równoważnych. Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie systemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych. W dokumentacji projektowej zostały zaprojektowane, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, rury PVC. Zastosowanie rur kamionkowych wymagałoby zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

*Pełniący funkcję
Burmistrza Miasta
Jarosław Borowski*

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz**
Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data wprowadzenia: **2014-06-27**
Data modyfikacji: **2014-06-27**
Opublikował: **Halina Szatyłowicz**
Data publikacji: **2014-06-27**