

Zamówienie Nr Izp.271.14.2016 z dnia 2016-03-31 - Odpowiedź na pytania do przetargu pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej.

Tytuł	Odpowiedź na pytania do przetargu pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej.
Numer	Izp.271.14.2016
Data wydania	2016-03-31

Bielsk Podlaski, dnia 31-03-2016r.

Izp.271.14.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Branża elektryczna

Pytanie Nr 1: Zwracam się do Zamawiającego o zamieszczenie rys. nr 1 w prawidłowej skali, zamieszczony rysunek jest zmniejszony do formatu A3 i zupełnie nieczytelny.

Ad.1: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 31.03.2016r. i zamieścił dodatkowy plik z rysunkiem o nazwie: „Rys.1.1 Przebudowa słupa elektrycznego”, który zawiera wycinek projektu zagospodarowania terenu okolic skrzyżowania ul. Hołowieskiej z ul. Lipową, w związku z projektowaną przebudową słupa. Na pozostałym zakresie ul. Hołowieskiej objętym zamówieniem, branża elektryczna obejmuje jedynie założenie rur osłonowych dwudzielnych A160PS na istniejących kablach, zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem ofertowym (*dział: 3. Zabezpieczenie kabli*).

Pytanie Nr 2: Zwracam się do Zamawiającego o precyzyjne opisanie zakresu robót branży elektrycznej, w projekcie występują rury osłonowe dwudzielne na odcinku od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej, które nie są ujęte w kosztorysie ofertowym.

Ad.2: Przedmiotowe zamówienie, w zakresie obejmującym branżę elektryczną, przewiduje przebudowę kolidującego słupa w obrębie skrzyżowania ul. Hołowieskiej z ul. Lipową oraz założenie rur osłonowych dwudzielnych A160PS na istniejących kablach na odcinku od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej. W związku z powyższym, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 31.03.2016r i w kosztorysie ofertowym dodał *dział: 3. Zabezpieczenie kabli oraz działu 4. Pozostałe prace*.

Pytanie Nr 3: Jeżeli założenie rur osłonowych na istniejące kable na odcinku od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej jest w zakresie przetargu, to zwracam się o dodanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu (wyłączenie linii spod napięcia, odkopanie kabli, założenie rur, inwentaryzacja geodezyjna, zasypanie wykopu),

Ad.3: Założenie rur osłonowych na istniejące kable na odcinku od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej jest w zakresie przetargu, zatem Zamawiający dodał odpowiednie pozycje w kosztorysie ofertowym (opis w punkcie powyżej).

Pytanie Nr 4: Wg rysunku nr 2 jest konieczne przedłużenie linii napowietrznej przy ul. Lipowej na 9 odcinkach o łącznej długości 61 metrów, w kosztorysie jest ujęte tylko 2 odcinki o łącznej długości 8 m (AsXS_n 4x70 przedłużony o 80 cm), proszę o poprawienie kosztorysu lub określenie, że przedłużanie linii zgodnie z rys. 2 nie jest w zakresie przetargu.

Ad.4: Przedłużenie linii, zgodnie z rys. 2 nie jest w zakresie przetargu, zatem ilości robót podane w pozycjach 1.15 i 1.16 są obowiązujące.

*Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski*

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz**
Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data wprowadzenia: **2016-03-31**
Data modyfikacji: **2016-03-31**
Opublikował: **Halina Szatyłowicz**
Data publikacji: **2016-03-31**