

Zamówienie Nr Izp.271.14.2017 z dnia 2016-04-04 - Odpowiedź na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej.

Tytuł	Odpowiedź na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej.
Numer	Izp.271.14.2017
Data wydania	2016-04-04

Bielsk Podlaski, dnia 04-04-2016r.

Izp.271.14.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Pytanie Nr 1: Czy Zamawiający uzna studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN1000 jako równoważne do studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN1000.

Ad.1: Zamawiający nie uzna studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o średnicy DN1000 jako równoważne do przewidzianych projektem budowlanym studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN 1000.

Pytanie Nr 2 : Czy Zamawiający uzna studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN1200.

Zbiorniki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż zbiorniki betonowe.

Ad.2: Zamawiający nie uzna studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważne do przewidzianych projektem budowlanym studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN 1200.

*Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski*

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz**
Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data wprowadzenia: **2016-04-04**
Data modyfikacji: **2016-04-04**
Opublikował: **Halina Szatyłowicz**
Data publikacji: **2016-04-04**