

Zamówienie Nr Izp.271.18.2016 z dnia 2016-04-20 - Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. przetargu nieograniczonego pn. Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola

Tytuł	Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. przetargu nieograniczonego pn. Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola
Numer	Izp.271.18.2016
Data wydania	2016-04-20

Bielsk Podlaski, dnia 20.04.2016 r.

Izp.271.18.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola

Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że do ww. przetargu wpłynęły następujące zapytania:

Zapytania:

1. Czy ściany betonowe pochylni należy zbroić, jeżeli tak to prosimy o rysunki zbrojenia, ilości stali potrzebnej do zbrojenia i średnicy. W przedmiarach brak jest wykonania zbrojenia ścian pochylni.
2. Czy do kosztów wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych należy ująć wartość piasku który jest potrzebny do zasypania przestrzeni pomiędzy ścianami pochylni. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości piasku.
3. W projekcie ujęty jest demontaż istniejącej balustrady klatki schodowej i ponowny montaż nowej balustrady z rur stalowych nierdzewnych, zaś w przedmiarach nie ujęto w/w robót. Jeżeli należy to wykonać to prosimy o podanie dł. nowej balustrady.
4. Prosimy o określenie jaką ilość podgrzewaczy o poj. 50 l należy wycenić w kosztorysie ofertowym, bowiem w projekcie występuje tylko jeden podgrzewacz zaś w przedmiarach jest ich 5 szt.
5. Brak jest projektu i przedmiaru inst. wod-kan dla łazienki osób niepełnosprawnych.

Odpowiedzi:

1. Ściany pochylni należy zbroić siatką z prętów żebrowanych fi 6mm (AIIIN) o oczkach 20x20cm oraz w dolnej i górnej części ściany zbrojenie w postaci wieńca z 4#12mm (AIIIN) ze strzemionami co 20cm fi 6mm dł. 70cm. Orientacyjna ilość stali 630kg. W związku z koniecznością wyceny zbrojenia w „Kosztorysie ofertowym – Pochylnia” dodano poz.15 zgodnie z modyfikacją SIWZ z dn. 20.04.2016 r.
2. Do kosztów wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych należy ująć wartość piasku, który jest potrzebny do zasypania przestrzeni pomiędzy ścianami pochylni. W związku z tym w „Kosztorysie ofertowym – Pochylnia” zmieniono pozycje 9, 10 i 11 zgodnie z modyfikacją SIWZ z dn. 20.04.2016 r.
3. Demontaż istniejącej balustrady klatki schodowej i montaż nowej balustrady zostały ujęte w pozycjach 71 i 86 „Kosztorysu ofertowego – Roboty budowlane”.
4. Należy wycenić jeden podgrzewacz – zgodnie z modyfikacją SIWZ z dn. 20.04.2016 r. w poz.12 „Kosztorysu ofertowego – Roboty sanitarne” zmieniono ilość jedn. z 5kpl na 1kpl.
5. Do wyceny należy przyjąć jako ryczałtową wartość przerobienia podejść wod-kan do nowych urządzeń oraz analogicznie należy wycenić instalacje elektryczne – zgodnie z modyfikacją SIWZ z dn. 20.04.2016 r. w „Kosztorysie ofertowym – Przebudowa łazienki” dodano pozycje 31 i 32.

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: **Ewa Nowicka**
Wytwarzający/odpowiadający: **Ewa Nowicka**
Wprowadzający: **Ewa Nowicka**
Data wprowadzenia: **2016-04-20**
Data modyfikacji: **2016-04-20**
Opublikował: **Ewa Nowicka**
Data publikacji: **2016-04-20**