

Zamówienie Nr Izp.271.18.2016 z dnia 2016-04-25 - Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. przetargu nieograniczonego pn. Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola

|                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tytuł</b>        | Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. przetargu nieograniczonego pn. Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola |
| <b>Numer</b>        | Izp.271.18.2016                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data wydania</b> | 2016-04-25                                                                                                                                                                                            |

Bielsk Podlaski, dnia 25.04.2016 r.

Izp.271.18.2016

#### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola**

Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że do ww. przetargu wpłynęło następujące zapytanie:

#### **Pytanie**

Proszę o sprecyzowanie ognioodporności witryn aluminiowych, w opisie technicznym w pkt.6 opisane są witryny EI60, w zestawieniu stolarki i kosztorysach wymieniono EI30.

#### **Odpowiedź:**

Witryny aluminiowe należy wycenić w klasie ognioodporności EI30. W opisie technicznym błędnie określono klasę ognioodporności.

BURMISTRZ MIASTA  
Jarosław Borowski

#### **Metryka strony**

Udostępniający: **Ewa Nowicka**  
Wytwarzający/odpowiadający: **Ewa Nowicka**  
Wprowadzający: **Ewa Nowicka**  
Data wprowadzenia: **2016-04-25**  
Data modyfikacji: **2016-04-25**  
Opublikował: **Ewa Nowicka**  
Data publikacji: **2016-04-25**