

Zamówienie Nr Izp.271.34.2016 z dnia 2016-07-05 - Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej

Tytuł	Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej
Numer	Izp.271.34.2016
Data wydania	2016-07-05

Izp.271.34.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIADotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:**Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej**

Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że do ww. przetargu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN 8 fi 500 mm jako materiał równoważny dla rur PVC klasa S fi 500 mm na kanalizacji deszczowej ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur PP SN 8 fi 500 mm jako materiał równoważny dla rur PVC klasa S fi 500 mm na kanalizacji deszczowej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie studni betonowych fi 1500 mm jako równoważne dla studni fi 1400 mm na kanale deszczowym ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza wbudowania studni betonowych fi 1500 mm jako równoważnych dla studni fi 1400 mm na kanale deszczowym.

Pytanie 3:

Zwracamy się o podanie dokładnego zakresu kanalizacji deszczowej od studni do studni.

Odpowiedź 3:

Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje następujące odcinki:

1. od km 0+397 (okolice skrzyżowania z ul. Lipową) do km 1+349,65 (granica pasa drogowego ul. Kleszczelowskiej), tj. ciągi wraz z przykanalikami:
 - a. od km 0+397 – D18 – D21 – D22 – D23 – D24 – D25 – D26 – D27 – D28 – D29 – D30 – D31 – D32 – D33 – D34 – D35 – D36 – D37 – D38 – D39 – D40 – D41 – D42 – D43 – D44 – D45 – D46 – D47 – D48 – D49
 - b. D18 – D17 – D16a – D16 – D15 – D14 – OS3 – SK3 – D13 – W1
 - c. D14 – D13
 - d. D14 – D14a
 - e. D25 – D52
 - f. D27 – D27/1
 - g. D27 – D27/2
 - h. D28 – D51 – D51/1
 - i. D30 – D30/1
 - j. D33 – D33/1
 - k. studnia D50
2. sięgacz w km 0+447,76 (cały zakres), tj. ciągi wraz z przykanalikami:
 - a. D18 – D17 – D16a – D16 – D15 – D14 – OS3 – SK3 – D13 – W1
 - b. D14 – D13
 - c. D14 – D14a

Pytanie 4:

Zwracamy się o podanie profili kanalizacji deszczowej na odcinki kanalizacji deszczowej fi 400 mm, fi 500 mm, fi 600 mm, fi 800 mm.

Odpowiedź 4:

Profile kanalizacji deszczowej o średnicach Ø400 mm, Ø500 mm, Ø600mm i Ø800 mm zostały podane w Załącznikach nr 8.2.3 do SIWZ w modyfikacji jej treści z dnia 23 czerwca 2016 r.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę średnic studni kanalizacyjnych na mniejsze ?

W projekcie przyjęto trzy średnice studni kanalizacyjnych (między innymi):

Studnie DN1400 – dla kanału DN500 i 600

Studnie DN2000 – dla kanału DN800

Obecnie technologia pozwala na wyprodukowanie studni z dennicami i kinetami monolitycznymi wykonanymi w jednym procesie technologicznym wraz ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi na dowolny rodzaj rury:

Studnie DN1200 – dla kanału DN500 i 600

Studnie DN1500 – dla kanału DN800 i DN1000

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnic studni kanalizacyjnych na mniejsze.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA

Udostępniający: **Ewa Nowicka**
Wytwarzający/odpowiadający: **Ewa Nowicka**
Wprowadzający: **Ewa Nowicka**
Data wprowadzenia: **2016-07-05**
Data modyfikacji: **2016-07-05**
Opublikował: **Ewa Nowicka**
Data publikacji: **2016-07-05**