

Zamówienie Nr Izp.271.39.2016 z dnia 2016-07-14 - Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Tytuł	Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim
Numer	Izp.271.39.2016
Data wydania	2016-07-14

Bielsk Podlaski, dnia 14.07.2016 r.

Izp.271.39.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że do ww. przetargu wpłynęło następujące zapytanie:

Zapytanie:

Zamawiający w opisie trawy syntetycznej podaje tylko wysokość 20mm oraz typ włókna monofilowy, nie podaje natomiast pozostałych podstawowych wymaganych parametrów, charakteryzujących trawę synteczną. Celem uniknięcia dużych różnic w proponowanych rozwiązaniach przez potencjalnych wykonawców prosimy o jednoznaczne określenie wymaganych minimalnych parametrów.

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.07.2016 r. Zamawiający dokonał uzupełnienia opisu nawierzchni z trawy syntetycznej o nw. parametry:

1. rodzaj włókna – włókno płaskie monofilowe, bicolor
2. skład włókna – polietylen
3. wysokość – min. 20mm
4. Dtex – min 11000
5. grubość włókna – min. 225um
6. gęstość pęczków – min. 21000/m2
7. gęstość włókien – min. 340 000/m2
8. ciężar włókna – min. 1,10 kg/m2
9. ciężar całkowity – min. 2,35 kg/m2

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: **Ewa Nowicka**
Wytwarzający/odpowiadający: **Ewa Nowicka**
Wprowadzający: **Ewa Nowicka**
Data wprowadzenia: **2016-07-14**
Data modyfikacji: **2016-07-14**
Opublikował: **Ewa Nowicka**
Data publikacji: **2016-07-14**