

Zamówienie Nr Izp.271.46.2016 z dnia 2016-08-31 - Odpowiedzi na zapytania dot. rozpoznania cenowego pn. Zakup agregatu prądotwórczego

Tytuł	Odpowiedzi na zapytania dot. rozpoznania cenowego pn. Zakup agregatu prądotwórczego
Numer	Izp.271.46.2016
Data wydania	2016-08-31

Izp.271.46.2016

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: rozpoznania cenowego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”

Miasto Bielsk Podlaski informuje, że do ww. rozpoznania cenowego wpłynęło następujące zapytanie:

ZAPYTANIE:

Dane wyjściowe pkt.5 „agregat powinien spełniać aktualne przepisy normy emisji spalin”. Z posiadanej przez nas wiedzy obecnie obowiązującą normą emisji spalin jest norma STAGE IIIA. Czy Zamawiający wymaga normy STAGE IIIA? Jeżeli nie – proszę o wskazanie normy wymaganej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga, aby dostarczany agregat spełniał obowiązującą normę emisji spalin tj. STAGE IIIA.

Rozpoznanie_Izp.271.46.2016_2.pdf (208.12 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miasta Bielsk Podlaski**
Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka - referat IZP
Wprowadzający: **Mirosław Karolczak**
Data modyfikacji: **2016-09-23**
Opublikował: **Mirosław Karolczak**
Data publikacji: **2016-09-23**